仕　様　書

１　件　　　　名　　消耗品及び備品購入（電気品）

２　納　　入　　品　　草加市中央ポンプ場　草加市手代町１６０番７
　　受け渡し場所

３　納 入 期 間　　契約締結日から平成２４年１１月３０日　まで

４　支 払 い 条 件　　業務完了払いとする。

５　納　　入　　品　　別紙のとおり

６　提出書類
　⑴　カタログ（蛍光灯、電球、リレーは不要）
　⑵　納品書
　⑶　取扱説明書（蛍光灯、電球、リレーは不要）

７　一般事項
　⑴　この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、別途協議するものとする。
　⑵　処分については、関係する法令等に従い適正に処分すること。

８　その他
　⑴　業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
　⑵　草加市環境マネジメントシステムに基づく取り組みに協力すること。
　⑶　草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
　　①　受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
　　②　受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

納入品一覧【その他消耗品】

品名	使用場所	仕様	納入数	既設型番他
警報設定器	第２号樋管	電源：AC100～240V、50/60Hz 入力信号：4~20mA 出力信号：２点設定リレーH,L 動作 警報設定：実数表示で設定可能であること DINレール取付用台座：不要 テストレポート：不要 *※既設型番の後継機種であること*	１台	WAP-HL-36B-1 渡辺電機工業
	新里排水機場	電源：AC100～240V、50/60Hz 入力信号：4～20mADC 出力信号：２点設定リレーH,L 動作 警報設定：実数表示で設定可能であること DINレール取付用台座：不要 テストレポート：不要	１台	210VAS 日立
	第５号樋管 草加四丁目	電源：AC100～240V、50/60Hz 入力信号：4~20mA 出力信号：２点設定リレーH,L 動作 警報設定：実数表示で設定可能であること DINレール取付用台座 テストレポート：不要 寸法：H80×W50×L100程度	３台 草加四丁目×２ 第５号樋管×１	210VA 日立
タイムスイッチ	横手堀ポンプ場	24 時間式ソーラータイムスイッチ １回路型 停電補償 DIN レール取付	１台	TB134 松下電工
ファン	２号樋管	オムロン　R87F-A1A13HP　*※同一型番であること*	１台	オムロン R87F-A1A13HP
	中央ポンプ場	山洋電気　109S005　*※同一型番であること*	２台	山洋電気 109S005

納入品一覧【その他消耗品】（つづき）

品名	使用場所	仕様	納入数	既設型番他
蛍光灯	市内排水施設	FL20W	５０本	
		FLR40W	５０本	
		FL10W	１０本	
電球	市内排水施設	100V 100W	２５個	
		100V 40W	２５個	
リレー	中央ポンプ場高圧盤	オムロン　MM2XP　DC100V *※同一型番であること*	２個	オムロン MM2XP　DC100V

納入品一覧【備品購入品】

品名	使用場所	仕様	納入数	既設型番他
携帯型電流信号発生器	市内排水施設	出力信号：4~20mADC で出力が可変できるもの 電池駆動が可能であること	１台	